



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Chorzów, dnia 05 sierpnia 2025r.

Pani Aleksandra Zimnik
Radna Rady Miasta Chorzów
w miejscu


W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pani Interpelację z dnia 23 lipca br., KRM.0003.192.2025 dotyczącą wyrównania nawierzchni drogi przy ulicy Dębowej.

Łączę wyrazy szacunku

Elżbieta Popielska
/podpis elektroniczny/

Załączniki:

1. Odpowiedź CHŚPWik



Signed by / Podpisano
przez:

Elżbieta Janina Popielska
MIASTO CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH
POWIATU

Date / Data: 2025-08-05
23:05

Sz.P. Aleksandra Zimnik
Rada Miasta Chorzów
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów

Dotyczy: interpelacja KRM.0003.192.2025 z dnia 23.07.2025 r. radnej Pani Aleksandry Zimnik dotyczącej wyrównania nawierzchni drogi przy ulicy Dębowej w Chorzowie.

W odpowiedzi na interpelację Radnej Pani Aleksandry Zimnik, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że sieć kanalizacyjna w ulicy Dębowej została wybudowana w 2008 roku, z wykorzystaniem rur z tworzywa PE. Również studnie kanalizacyjne wykonano z tworzywa PE jako konstrukcje monolityczne. Każda ze studni została wyposażona w pierścień odcciążający, który ogranicza przenoszenie obciążeń od ruchu pojazdów na konstrukcję studni, co skutecznie minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia oraz deformacji.

Kontrole stanu technicznego studni kanalizacyjnych przy ul. Dębowej w Chorzowie prowadzone są regularnie – co kwartał. Ostatnia kontrola została przeprowadzona w dniu 24 lipca br. W jej wyniku wytypowano 3 włazy kanalizacyjne, zlokalizowane w pobliżu numerów 23, 27 i 22, które wykazują objawy tzw. klawiszowania (niestabilne osadzenie pokrywy). Pozostałe włazy, według oceny służb technicznych Spółki, znajdują się w dobrym stanie technicznym.

Jednocześnie zauważamy, iż w niektórych miejscach nawierzchnia asfaltowa lub z kostki granitowej – zarówno wokół wjazdów, jak i na innych fragmentach jezdni - jest w złym stanie technicznym. Z uwagi jednak na zakres kompetencji, kwestie związane z nawierzchnią drogową pozostają w gestii zarządcy drogi.

Informujemy, że wytypowane w trakcie przeglądu włazy zostaną niezwłocznie poddane regulacji lub wymianie – w zależności od potrzeb technicznych.

Z wyrazami szacunku,

Wiceprezes Zarządu
Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Michał Moldrzyk

Załącznik:

Zdjęcia z wjazdami do wymiany w ulicy Dębowej w Chorzowie

Kopia:

TEK

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Składowa 1
41-500 Chorzów

tel.: +48 32 34 94 622
faks: +48 32 34 94 624


sekretariat@chspwik.pl
www.chspwik.pl

NIP: 621-24-73-527
KRS: 0000197406

REGON: 278163870
BDO: 000918667

www.chspwik.pl 885 963 526
885 WOD KAN

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Krajowy Rejestr Sądowy: 676320000-1
Rachunek bankowy: 57 1050 1214 1000 0002 7388 0011



Ulica Dębowa w Chorzowie – włazy zaklasyfikowane do wymiany.



Przy numerze 22 regulacja wjazdu wraz z jego wymianą.



Klawiszujący wjazd przy numerze 23 – wymiana wjazdu



Przy numerze 27 pierścień wjazdu luźny w stosunku do kostki granitowej. Wymiana wjazdu.