



Zastępca Prezydenta Miasta

DT.054.4.2026.LS

RPW/934/2026

Chorzów, dnia 3 lutego 2026 r.

**Pan Radny
Sławomir Kordela
Urząd Miasta
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów**

Dotyczy: interpelacji nr KRM.0003.10.2026 z dnia 27.01.2026

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.01.2026 dotyczącej pilnej naprawy chodnika w ul. Gołębiej informujemy, że wybrzuszenie nastąpiło w wyniku występowania bardzo niskich temperatur w okresie zimowym. Wykonana standardowo nawierzchnia chodnika składa się z kostki betonowej grubości 8 cm, podsypki piaskowo -cementowej grubości do 5 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, co daje sumaryczną grubość warstwy do 33 cm. Strefa przemarzania dla obszaru województwa śląskiego wynosi 100 cm. Efekt wybrzuszenia następuje w zabudowanej infrastrukturze podziemnej w chodniku. Przyczyna jest zastosowanie materiałów do podsypki i zasypki infrastruktury obcej z materiału utrzymującej mocne nawodnienie. Powoduje to wyniesienie chodników w okresie występowania długoterminowych mrozów. Dlatego też Miejski Zarząd Ulic i Mostów identyfikuje wszystkie przypadki wybrzuszeń, sprawdzając możliwość napraw gwarancyjnych do gestorów sieci. W przypadku braku możliwości identyfikacji infrastruktury podziemnej chodnika, miejsca wybrzuszeń zostaną naprawione wraz z wymianą podbudowy i zasypki do strefy przemarzania. Jednocześnie informujemy, że brak jest możliwości naprawy chodnika w okresie zimowym. W przypadku pojawienia się lepszych warunków atmosferycznych miejsca zostaną naprawione.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Agnieszka Kumor

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kancelaria Rady Miasta

Do wiadomości:

1. MZUiM Chorzów ul. Bałtycka 8A



Dokument podpisany przez
Agnieszka Kumor
Data: 2026.02.06 10:30:46 CET