



DT.054.5.2026.LS

Chorzów, dnia 11 luty 2026 r.

**Pani Radna
Ewa Przybylska
Urząd Miasta
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów**

Dotyczy: KRM.0003.14.2026 (dot. naprawy kostki brukowej na ulicy Społecznej)

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29.01.2026 dotyczącej pilnej naprawy chodnika na ul. Społecznej informujemy, że wybrzuszenie nastąpiło w wyniku występowania bardzo niskich temperatur w okresie zimowym. Efekt wybrzuszenia następuje w zabudowanej infrastrukturze podziemnej w chodniku. Przyczyna jest zastosowanie materiałów do podsypek i zasypek infrastruktury obcej z materiału utrzymującej mocne nawodnienie. Miejski Zarząd Ulic i Mostów zwróci się do gestora sieci o sprawdzenie infrastruktury podziemnej. W przypadku braku możliwości identyfikacji infrastruktury podziemnej chodnika, miejsca wybrzuszeń zostaną naprawione wraz z wymianą podbudowy i zasypki do strefy przemarzania. Jednocześnie informujemy, że brak jest możliwości naprawy chodnika w okresie zimowym. W przypadku pojawienia się lepszych warunków atmosferycznych miejsca zostaną naprawione

**Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Agnieszka Kumor**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kancelaria Rady Miasta

Do wiadomości:

1. MZUiM Chorzów ul. Bałtycka 8A