

Data wpływu 13 -01- 2022

Nr KRM

Skierowano

URZĄD MIASTA
CHORZÓW



Zastępca Prezydenta Miasta

KRM. 0003.1.2022

Chorzów, dnia 11-01-2022r.

Pan

Krzysztof Łazikiewicz

Radny Rady Miasta Chorzów

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 03-01-2022r. w zakresie obejmującym działania Straży Miejskiej w sprawie uciążliwości związanej z dymem dwóch kominów z przybudówki domu przy ul. 11-go Listopada 45 w Chorzowie informuję, że w przedmiotowej sprawie funkcjonariusze przeprowadzili stosowną kontrolę w tym zakresie. W trakcie powyższego strażnicy ustalili, że w budynku tym na pierwszym piętrze znajduje się 1 mieszkanie wyposażone w dwa piece kaflowe, które na chwilę obecną mogą być używane. Ponadto podczas kontroli nie stwierdzono spalania materiałów zabronionych przepisami prawa. Nadmieniam również, że kolor dymu lub jego zapach nie świadczy jednoznacznie o spalaniu materiałów zabronionych. Z posiadanych informacji wynika, że powyższe może być efektem sposobu i technologii rozpalania (uruchamianie pieca), lub jego zasypywania materiałem dozwolonym np. węglem, z czym funkcjonariusze spotykają się podczas kontroli. Równolegle przedstawiam zapisy tzw. Uchwały antysmogowej będące w Pana zainteresowaniu.

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające

wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

- wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
- wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
- wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r.),
- wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja

- osiąga sprawność cieplną min 80% lub
- jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kancelaria Rady Miasta ds. KRM.0003.1.2022
3. Sekretariat II Zastępcy Prezydenta Miasta
4. a/a

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**
Marcin Michalik